

W/IGM-4105.U.1965.5905/14

Grodzisk Mazowiecki, dnia 15.12.2014r.

„INKOM” Spółka z o.o.
w Białymstoku
ul. Sobieskiego 12
15-014 Białystok

W odpowiedzi na pismo znak: DT/IK-25/2014/z1.08 z dnia 12.11.2014r. (do Inspektoratu wpłynęło dnia 17.11.2014r.) dotyczące zaopiniowania trasy projektowej kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ulicy Starzyńskiego działka nr 141/16 w miejscowości Dawidy Bankowe gmina Raszyn, Inspektorat Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Grodzisku Mazowieckim informuje:

1. Zgodnie z dokumentacją powykonawczą będącą w posiadaniu Insp. WZMiUW w Grodzisku Maz. zadania inwestycyjnego „Jeziora Polskie - Dawidy”, zrealizowanego w 1975r. na załączonej mapie w skali 1:500 wrysowano odpowiednio kolorami:

- brązowym zasięg terenu zdrenowanego,
- niebieskim - rurociąg ø60cm na rowie R-65 oraz rurociągi drenarskie o średnicy 5cm i powyżej,
- zielonym kółkiem - miejsca skrzyżowań z urządzeniami melioracyjnymi.

2. Na inwestora nakłada się następujące warunki realizacji:

- Wykonanie skrzyżowań z rurociągami drenarskimi należy zaprojektować (na podstawie odkrywek) tak, aby nie dopuścić do uszkodzeń systemu drenarskiego.
- Należy powiadomić Spółkę Wodną o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.
- Prace ziemne w rejonie skrzyżowań wodociągu i kanalizacji z rurociągami drenarskimi należy prowadzić ręcznie pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z uzgodnioną dokumentacją.
- Przejście przez rurociąg na rowie należy wykonać metodą bezwykopową na głębokości min.1m pod dnem, licząc od góry rury osłonowej. Miejsce przejścia oznaczyć słupkiem z tabliczką znamionową.
- Po wykonaniu robót należy przesłać do tutejszego Inspektoratu mapę zinventaryzowanego przewodu kanalizacyjnego na skrzyżowaniu z rurociągami drenarskimi.

3. Ewentualne szkody powstałe w wyniku realizacji inwestycji i eksploatacji instalacji obciążają Inwestora.

Integralną częścią pisma jest mapa projektowa ostemplowana pieczęcią Inspektoratu WZMiUW w Grodzisku Maz.

Załączniki: 1 egz. mapy projektowej

Do wiadomości:

1. Gminna Spółka Wodna w Raszynie
2. WZMiUW Inspektorat w Grodzisku Maz. - ad acta

Sporządziła: Renata Banasiewicz

p.o. Kierownik Inspektoratu

mgr inż. Agnieszka Zientara