

10.	GDDK I A		NIE DOTYCZY
11.	WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA		NIE DOTYCZY
12.	CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH	<i>Rafał Ciechliński</i>	z Centrum ... Dnia
13.	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH		NIE DOTYCZY
14.	OPG GAZ SYSTEM O/REMBELSZCZYZNA		NIE DOTYCZY
15.	JEDNOSTKA WOJSKOWA 3688		ZAWIADOMIONY PRAWIDŁOWO NIE STAWIŁ SIĘ
16.	PRZEDSTAWICIEL URZĘDU GMINY	INSPEKTOR drogowych <i>Wioletta Kujawska</i>	<i>bez uwag</i>

Na zebraniu narady koordynacyjnej *dokonano* uzgodnienia propozycji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Stanowiska uczestników narady :

ad 1.1 D-10 Inwestor powinien uzyskać
zezwolenie Zarządu Powiatu
Pruszkowskiego na umieszczenie
urządzenia w postaci drogi powiatowej

ad 1.2 D-1 Wykonać projekt organizacji
ruchu na czas budowy i zatwierdzić w
Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

ad 1.3 Wykonawca przed przystąpieniem
do robót winien uzyskać pozwolenie
na wejście w teren od zarządzającego
ulicą/drogą

7.1 w miejscach skrzyżowania projektowanego
kabela z istniejącym kablem energetycznym
przebiegać ręcznie i pod nadzorem
RE PRUSKIEGO Na kable energetyczne
zastosować zabezpieczenia AROTA

*ad pkt 3 do inf. w 2 pktach Inspektora
drogowych*

Ad 6 G-1. w miejscach skrzyżowań
z siecią gazową
wykopy wykonywać ręcznie
pod nadzorem ROPS G

Poświadczam za
zgodność z oryginałem

z up. STAROSTY
Aneta Stoj
Przewodnicząca
narady koordynacyjnej

1 zał. *3* egz.