


Pompownia ścieków P15C – dz. nr ewid 306/3



	Nazwa elementu	szk.
1	Osirowanie DN65	mb.
2	Zawór kulowy zwrotny DN65	2
3	Zasuwka DN65	2
4	Przykrycie włazowe 610x680 - stal k.o.	1
5	Pompa P1= 1,4 kW P2= 0,9 kW In= 2,8 A	2
6	Kolnierz normowy DN65	1
7	Zbiornik Polimerobeton Ø1200 mm H=3,77 m	1
8	Szafa sterownicza	1
9	Drabina do dna - stal k.o.	1
10	Pomost eksploatacyjny	1
11	Poręcz szalowa - stal k.o.	2

Pompownia, jako całość musi posiadać deklarację właściwości użytkowych zgodną z PN-EN 12050-1:2002 oraz oznaczenia CE.

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok skr. 247 tel./fax (085) 675 35 93			
Obiekt	Dawidy, "sięgacz" ul. Warszawskiej	NR. RYS. 10	
Temat	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-pompowa z odgałęzieniami w granicach pasa drogowego – Zadanie Z.1.11.	SKALA ---	
Inwestor	Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn	BRANŻA: Sanitarna	
Nazwa rys.	Pompownia ścieków P15C – dz. nr ewid 306/3	30.01.2015	
Projektant:	mgr inż. Mariusz Burakowski	BL/194/01	
Sprawdzający:	mgr inż. Waldemar Jasielczuk	BL/74/88	