


Szczegół odbudowy nawierzchni z kostki betonowej



- 1 - nawierzchnia z kostki betonowej 8cm na podsypce cementowo-piaskowej**
- 2 - podbudowa z tłucznia kamiennego o gr. 20cm po zagęszczeniu**
- 3 - warstwa odsączająca z piasku o gr. 15cm po zagęszczeniu**
- 4 - zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym**
wykonanie i zagęszczenie gruntu warstwami
nie większymi niż 25cm wg BN-72/8932-01

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok str. 247 tel./fax (085) 675 35 93				
Obiekt	Dawidy, "sięgacz" ul. Warszawskiej			NR. RYS. 15
Temat	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-pompowa z odgałęzieniami w granicach pasa drogowego - Zadanie Z.1.11.			SKALA ---
Inwestor	Gmina Raszyn, ul. Szkoła 2a, 05-090 Raszyn			BRANŻA: Sanitarna
Nazwa rys.	Szczegół odbudowy nawierzchni z kostki bet.			30.01.2015
Projektant:	mgr inż. Mariusz Burakowski	BL/194/01		
Sprawdzający:	mgr inż. Waldemar Jasielczuk	BL/74/88		