


# Pompownia ścieków P15C - dz. nr ewid 306/3



	Nazwa elementu	szt.
1	Ouruwanie DN85	mb.
2	Zawór kulowy zwrotny DN85	2
3	Zasłona DN85	2
4	Przykręty włazowe 610x880 - stal k.o.	1
5	Pompa P1= 1,4 kW P2= 0,9 kW In= 2,8 A	2
6	Kolnierz normowy DN85	1
7	Zbiornik Polimerobeton Ø1200 mm H=3,77 m	1
8	Szafa sterownicza	1
9	Drabina do dna - stal k.o.	1
10	Pomost eksploatacyjny	1
11	Poręcz szalowa - stal k.o.	2

Pompownia, jako całość musi posiadać deklaracje właściwości użytkowych zgodną z PN-EN 12050-1:2002 oraz oznaczenia CE .

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok str. 247 tel./fax (085) 675 35 93			
Obiekt	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-pompowa z oddzieleniem w gminach pasy d. w Dawidach, w "sięgaczu" ul. Warszawskiej - Zadanie Z.1.11.	NR. KYS. 10	
Temat	Projekt zagospodarowania terenu	SKALA	
Inwestor	Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn	—	
Nazwa rys.	Pompownia ścieków P15C - dz. nr ewid 306/3	BRANŻA: Sanitarna	
Projektant:	mgr inż. Mariusz Burakowski	BL/194/01	30.04.2015
Sprawdzający:	mgr inż. Waldemar Jasielczuk	BL/74/88	