



UWAGA:
Rzędne posadowienia istniejącego uzbrojenia mają charakter orientacyjny.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do wykonania odkrywek w celu weryfikacji faktycznych rzędnych uzbrojenia.

Z uwagi na brak informacji dotyczących posadowienia istniejącego uzbrojenia w ul. Kolibra kolidującego z wodociągiem wskazana została lokalizacja skrzyżowań w celu zachowania ostrożności w trakcie prowadzenia robót ziemnych i montażowych.

Nie jest wykluczone, że w czasie realizacji inwestycji przy rozwiązywaniu kolizji projektowanego wodociągu z istniejącym uzbrojeniem może zachodzić konieczność wypłyenia posadowienia wodociągu powyżej wymaganego zagłębienia. W takich wypadkach przebudowywany wodociąg i przyłącza należy zaizolować termiczne łupkami poliuretanowymi zabezpieczonymi przed zawilgoceniem.

Przebudowa ul. Kolibra we wsi Rybie. Odcinki W1-W6 od m 0+000,00 do km 0+200,20, W11-W2 od km 0+000,00 do km 0+069,10 i W4-W10 od km 0+000,00 do km 0+040,30			
Wójt Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn			
Biuro Inżynierskie Marcin Płużynski 05-600 Grójec, ul. Laskowa 5			
Sanitarna	Projekt wykonawczy		
mgr inż. Przemysław Zalewski	MAZ/0247/POOS/11	KOSZT	
mgr inż. Małgorzata Świątkiewicz	GP-III-7342/8/93	KOSZT	
mgr inż. Beata Gut	KOSZT		
podłużny sieci wodociągowej			
2017	1:100/250	1/1	W1