

Raszyn, dnia 23 listopada 2018 r.

Inwestor: Pan
Waldemar Trzasczka

Jednostka Projektowa: GWK Sp. z o.o.
ul. Gąbińska 9/75, 01-703 Warszawa

L.dz. 688/DT.7037/251/01/18/JR

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA
do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej*)**

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-RASZYN” Sp. z o.o. w odpowiedzi na wniosek z dnia 23.10.2018 r. (data wpływu 25.10.2018 r.), po uzupełnieniu brakujących dokumentów pismem z dnia 21.11.2018 r. (data wpływu 22.11.2018 r.) uprzejmie informuje, że istnieje możliwość odprowadzenia ścieków socjalno-bytowych z nieruchomości położonej na działce ewidencyjnej numer 420, w miejscowości Raszyn przy Al. Krakowskiej, gm. Raszyn, pod następującymi warunkami:

1. Nieruchomość można przyłączyć do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w Alei Krakowskiej, **po realizacji inwestycji przez Urząd Gminy Raszyn, odbiorze końcowym i przejęciu do eksploatacji przez Przedsiębiorstwo.**
2. Przedsiębiorstwo zapewni **odbiór ścieków socjalno-bytowych** w ilości $q_{\max} = 2,25$ l/s.
3. Przyłącze kanalizacji sanitarnej projektować z rur litych PVC w klasie S (SN8) o średnicy DN 160 mm.
4. Najmniejsze spadki kanałów grawitacyjnych powinny zabezpieczać dopuszczalne minimalne prędkości przepływu i nie powinny być mniejsze niż 15‰ dla kanalizacji ściekowej przy średnicy \varnothing 160 mm.
5. Studnie rewizyjne na przyłączy projektować z tworzyw sztucznych o średnicy min. DN 425 mm na odcinkach prostych w odległościach nieprzekraczających 50,0 mb oraz przy każdej zmianie kierunku i spadku kanału. W przypadku braku załamań przewodu wymagana co najmniej jedna studnia rewizyjna na terenie przyłączanej nieruchomości w odległości do 2,0 m od granicy ewidencyjnej działki z pasem drogowym.
6. Dla budynków podpiwniczonych, w których wewnętrzna instalacja kanalizacyjna znajduje się poniżej poziomu ulicy, należy zaprojektować urządzenia przeciwwzalewowe zabezpieczające przed zwrotnym przepływem ścieków z sieci kanalizacyjnej (cofką).
7. Minimalne przykrycie przyłącza kanalizacyjnego powinno wynosić co najmniej 1,2 m.
8. Budowa przyłącza wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000296152
Dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

W tym celu należy:

1. Opracować dokumentację projektową przyłącza kanalizacji sanitarnej z włączeniem do sieci.
2. Dokumentację projektową przyłącza pod względem technicznym (3 egz.) należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem.
3. Budowę przyłącza zlecić wykwalifikowanej firmie lub osobie fizycznej posiadającej odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu robót.
4. Powiadomić Przedsiębiorstwo o planowanym terminie rozpoczęcia robót nie później niż 3 dni przed datą wejścia w teren.
5. Po wykonaniu inwestor zgłasza przyłącze do odbioru w otwartym wykopie. Jeżeli przyłącze wykonane jest zgodnie z projektem uzgodnionym po odbiorze przez przedstawicieli Przedsiębiorstwa wykop można zasypać.
6. Do odbioru końcowego należy przedłożyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
7. Po wybudowaniu i odbiorze końcowym przyłącza należy złożyć do Przedsiębiorstwa wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków.
8. Niniejsze warunki techniczne zachowują ważność w okresie dwóch lat od dnia ich wydania.

.....
Z up. Prezesa Zarządu
Pawel Bucholc
Z-ca Kierownika Działu Eksploatacji
i Utrzymywania Sieci
Przedsiębiorstwo

Otrzymałem dnia

.....
Inwestor

Otrzymują:

1. 1 egz. – inwestor/jednostka projektowa
2. 1 egz. - a/a

*Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000296152
Dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego*

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
EKO-RASZYN Sp. z o.o.
ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn
NIP 534-23-75-579

e-mail: ekoraszyn@ekoraszyn.pl
www.ekoraszyn.pl
Tel. /0 22/ 716 32 60
Fax. /0 22/ 716 32 61

NIP: 534 -23-75-579
REGON 141211087
wysokość kapitału zakładowego
1.250.000 PLN