



Związek Spółek Wodnych w Piasecznie

Ul. Kościuszki 22, 05-500 Piaseczno, Polska,

NIP 123-00-15-709 REGON 0007635383

tel. + 48 22 757 00 28

e-mail: zswpiaseczno@interia.pl, www.zswpiaseczno.pl

Piaseczno, dnia 27.08.2018 r.

GWK Sp. z o.o.

Ul. Gąbińska 9/75

01-703 Warszawa


Dot.: uzgodnienia projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach:

Rybie, Sękocin Nowy, Janki, Raszyn, Dawidy. (Zad. Nr 2).

Związek Spółek Wodnych w Piasecznie po analizie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach: Rybie, Sękocin Nowy, Janki, Raszyn, Dawidy gm. Raszyn nie wnosi uwag do zaproponowanych rozwiązań. Związek Spółek Wodnych w Piasecznie informuje, że na terenie projektowanych budów istnieje sieć drenarska wykonana dla potrzeb odwodnienia gruntów rolnych i nie jest dostosowana do odwodnienia działek i obiektów budowlanych. Urządzenia melioracyjne nie posiadają inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wobec powyższego konieczna jest weryfikacja lokalizacji przebiegu rurociągów drenarskich pod nadzorem Związku Spółek Wodnych w Piasecznie. W związku z możliwością wystąpienia kolizji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z urządzeniami drenarskimi, dopuszcza się przebudowę lub likwidację, na co zgodnie z ustawą z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r poz. 1566) należy uzyskać pozwolenie wodno prawne w Zarządzie Zlewni w Łowiczu. Ze względu na różnice głębokości wykonywania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej kolizje z siecią melioracyjną należy w trakcie wykonywania robót sanitarnych zabezpieczyć i doprowadzić do stanu pierwotnego pod nadzorem pracowników Związku Spółek Wodnych w Piasecznie.

Wejście w teren i rozpoczęcie robót sanitarnych należy zgłosić z wyprzedzeniem 14 dniowym w Związku Spółek Wodnych w Piasecznie.

Związek Spółek Wodnych
ul. T. Kościuszki 22
05-500 Piaseczno
tel./fax (0-22) 757-00-28
REG 0007635383, NIP: 123-00-15-709

Dyrektor Biura
Związku Spółek Wodnych
w Piasecznie

mgr inż. Robert Gołaś