


Rys nr .....<sup>8</sup>

### Obudowa skrzynki zasuw i hydrantu podziemnego w drodze gruntowej



1. krąg betonowy  $\Phi 800$  mm,  $h = 800$  mm
2. betonowa podbudowa - prefabrykowana lub wylewana na miejscu - B 15
3. skrzynka żeliwna zasuw
4. obrukowanie kostką betonową
5. obudowa zasuw
6. zagęszczony piasek
7. płyta bet.  $\sim 300 \times 300$  mm gr. 60 mm z otworem
8. klucz do zasuw