

10. Przejścia przewodów wodociągowych przez ulice projektować pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego. Zaleca się projektowanie skrzyżowań przewodów wodociągowych z innym uzbrojeniem terenu również pod kątem zbliżonym do prostego.
11. Średnice przewodów dobierać w celu zapewnienia niezakłóconej dostawy wody do posesji znajdujących się w zasięgu projektowanego wodociągu, w ilości minimalnej $0,5 \text{ dm}^3/\text{s}$.
12. Na sieci wodociągowej w miejscach projektowanych przyłączy należy uwzględnić węzły włączeniowe w postaci opaski pełnej kołnierzowej przeznaczonej do rur PE/PVC; za opaską projektować zasuwę kołnierzową żeliwną z miękkim uszczelnieniem o średnicy DN 50 mm. Trzpień zasuw wyprowadzić teleskopowo w żeliwnej dużej skrzynce ulicznej do poziomu terenu.
13. Projektowane uzbrojenie powinno być trwale oznakowane w terenie na ścianach budynków, ogrodzeniu lub słupkach. Przyjąć oznakowanie uzbrojenia tabliczkami na stałych elementach i ewentualnie na słupkach betonowych lub stalowych o średnicy minimum 80 mm zakotwiczonych w ziemi ponad 1,0 mb.
14. W przypadku usytuowania uzbrojenia w gruntach ornych, zabezpieczyć przed zniszczeniem i oznakować słupkami jak wyżej.

Miejsca włączeń:

ul. Złota (dz. ew. nr 76/4):


- włączenie do istniejącego wodociągu PVC DN 110 mm z uwzględnieniem pełnego układu zasuw w węźle oraz hydrantu ppoż. przy skrzyżowaniu ulic.

- I. Całość opracowania wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) i wymaganiami Inwestora.
- II. Dokumentację projektową sieci wodociągowej pod względem technicznym należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem.
- III. Włączenia do istniejącej sieci wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z Działem Eksploatacji i Utrzymania Sieci tut. Przedsiębiorstwa.

Niniejsze warunki techniczne zachowują ważność w okresie dwóch lat od dnia ich wydania.

W przypadku określenia warunków dla projektowanych przyłączy wodociągowych pragniemy przekazać, że zgodnie uchwałą Nr XIII/203/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 października 2007 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo wydaje warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej **wyłącznie na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie. Z wnioskiem takim może wystąpić osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością lub upoważniona przez nią jednostka projektowa.**

W związku z powyższym w przypadku projektowania przyłączy wodociągowych poza pasem drogowym na działkach prywatnych prosimy o złożenie wniosków o wydanie warunków przyłączenia przez zainteresowanych właścicieli działek bądź bezpośrednio przez jednostkę projektową z załączeniem wykazu przyłączanych nieruchomości oraz upoważnień wystawionych przez ich właścicieli.

z up. 
mgr inż. Paweł Bucholt
z-ca Kierownika Działu Eksploatacji
i Utrzymania Sieci

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a