

W tym celu należy:

1. Ze względu na możliwość wystąpienia kolizji z innym uzbrojeniem terenu należy złożyć wniosek do Starosty Powiatu Pruszkowskiego o objęcie naradą koordynacyjną projektowanego przyłącza wodociągowego na odcinku zlokalizowanym w pasie drogowym.
2. Opracować dokumentację projektową przyłącza wodociągowego z włączeniem do sieci poprzez opaskę pełną kołnierзовą i odcięcie zasuwy kołnierзовą DN 50mm, wyznaczeniem trasy przebiegu, uzbrojenia, określeniem materiałów, średnic, wymiarów, zapotrzebowaniem ilości wody, opomiarowaniem wody z lokalizacją zespołu wodomierzowego o wydajności nie większej niż 5 m³/h i zabezpieczeniem zaworem antyskażeniowym.
3. Dokumentację projektową przyłącza pod względem technicznym (3 egz.) należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem.
4. Budowę przyłącza zlecić wykwalifikowanej firmie lub osobie fizycznej posiadającej odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu robót.
5. Powiadomić Przedsiębiorstwo o planowanym terminie rozpoczęcia robót nie później niż 3 dni przed datą wejścia w teren.
6. **Po wykonaniu inwestor zgłasza przyłącze do odbioru w otwartym wykopie.** Jeżeli przyłącze wykonane jest zgodnie z projektem uzgodnionym po odbiorze przez przedstawicieli Przedsiębiorstwa wykop można zasypać.
7. Do odbioru końcowego należy przedłożyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
8. Po wybudowaniu i odbiorze końcowym przyłącza wodociągowego należy złożyć do Przedsiębiorstwa wnioski o zawarcie umowy na dostawę wody.
9. Niniejsze warunki techniczne zachowują ważność w okresie dwóch lat od dnia ich wydania.

Prezes Zarządu
z up.
mgr inż. Paweł Buchacz
z-ca Kierownika Działu Eksploatacji
.....
Urządzenia Sieci
Przedsiębiorstwo

Otrzymałem dnia 6.05.2017

.....
Inwestor

Otrzymują:

1. 1 egz. – inwestor/pelnomocnik
2. 1 egz. – a/a

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000296152
Dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
EKO-RASZYN Sp. z o.o.
ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn
NIP 534-23-75-579

e-mail: ekoraszyn@ekoraszyn.pl
www.ekoraszyn.pl
Tel. /0 22/ 716 32 60
Fax. /0 22/ 716 32 61

NIP: 534 -23-75-579
REGON 141211087
wysokość kapitału zakładowego
1.250.000 PLN