

Raszyn, dnia 16 lutego 2017 r.

Inwestor: Państwo
Agnieszka i Paweł Płowiec
ul. Kwiatów Leśnych 14
05-090 Laszczki

Pełnomocnik: Jednostka Projektowa „WODAR” Danuta Gajewska
Projektowanie, nadzory, kosztorysy w zakresie budownictwa
ul. Staszica 7, 05-500 Piaseczno

DT.7037/29/04/17

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA
do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej¹⁾**

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-RASZYN” Sp. z o.o. w odpowiedzi na wniosek z dnia 06.02.2017 r. (data wpływu 14.02.2017 r.) uprzejmie informuje, że istnieje możliwość zaopatrzenia w wodę budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w miejscowości Laszczki przy ul. Kwiatów Leśnych 14, gm. Raszyn, na działce ewidencyjnej numer 82/9, pod następującymi warunkami:

1. Budynek mieszkalny jednorodzinny na działce ewid. nr 82/9 można przyłączyć i zaopatrzyć w wodę z projektowanego przewodu wodociągowego PE-HD o średnicy DN 110 mm w ul. Kwiatów Leśnych.
2. Włączenie do sieci będzie możliwe po realizacji inwestycji przez Urząd Gminy Raszyn, odbiorze końcowym i przejęciu wodociągu do eksploatacji przez Przedsiębiorstwo.
3. Przedsiębiorstwo zapewni dostawę wody na cele socjalno-bytowe w ilości $q_{\max} = 0,7$ l/s, zgodnie z określonym we wniosku zapotrzebowaniem.
4. Przyłącze wodociągowe projektować z rur PE 100 na ciśnienie PN16 (SDR11) o średnicy nie większej niż DN 40 mm, z jednolitego odcinka przewodu.
5. Ilość dostarczanej wody dla budynku rozliczana będzie na podstawie wskazań wodomierza głównego. Za wodomierzem należy przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2002.
6. Zestaw wodomierza głównego powinien być usytuowany w budynku. Lokalizować go za pierwszą zewnętrzną ścianą w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia. Pomieszczenie powinno być ogrzewane, odpowiednio oświetlone, łatwo dostępne dla montażu, demontażu, obsługi, konserwacji oraz odczytu wskazań wodomierza.
7. Minimalne przykrycie przyłącza wodociągowego powinno wynosić co najmniej 1,4 m.
8. Budowa przyłącza wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000296152
Dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego