

7. Studnię wodomierzową lokalizować na terenie posesji działki ew. nr 82/8 w odległości do 5,0 m od ogrodzenia lub linii rozgraniczającej nieruchomość.
8. Minimalne przykrycie przyłącza wodociągowego powinno wynosić co najmniej 1,4 m.
9. Budowa przyłącza wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W tym celu należy:

1. Ze względu na możliwość wystąpienia kolizji z innym uzbrojeniem terenu należy złożyć wnioski do Starosty Powiatu Pruszkowskiego o objęcie naradą koordynacyjną projektowanego przyłącza wodociągowego na odcinku zlokalizowanym w pasie drogowym.
2. Opracować dokumentację projektową przyłącza wodociągowego z włączeniem do sieci poprzez opaskę pełną kołnierзовą i odcięcie zasuwa kołnierзовą DN 50mm, wyznaczeniem trasy przebiegu, uzbrojenia, określeniem materiałów, średnic, wymiarów, zapotrzebowaniem ilości wody, opomiarowaniem wody z lokalizacją zespołu wodomierzowego o wydajności nie większej niż 5 m³/h i zabezpieczeniem zaworem antyskażeniowym w szczelnej studni wodomierzowej.
3. Dokumentację projektową przyłącza pod względem technicznym (3 egz.) należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem.
4. Budowę przyłącza zlecić wykwalifikowanej firmie lub osobie fizycznej posiadającej odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu robót.
5. Powiadomić Przedsiębiorstwo o planowanym terminie rozpoczęcia robót nie później niż 3 dni przed datą wejścia w teren.
6. Po wykonaniu inwestor zgłasza przyłącze do odbioru w otwartym wykopie. Jeżeli przyłącze wykonane jest zgodnie z projektem uzgodnionym po odbiorze przez przedstawicieli Przedsiębiorstwa wykop można zasypać.
7. Do odbioru końcowego należy przedłożyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
8. Po wybudowaniu i odbiorze końcowym przyłącza wodociągowego należy złożyć do Przedsiębiorstwa wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody.
9. Niniejsze warunki techniczne zachowują ważność w okresie dwóch lat od dnia ich wydania.

z op.
mgr inż. Paweł Buchała
z-ca Kierownika Działu Eksploatacji
Urządzenia Sieci
Przedsiębiorstwo

Otrzymałem dnia 6.03.2017

.....
Inwestor

Otrzymują:

- ① 1 egz. – inwestor/pelnomocnik
2. 1 egz. - a/a

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000296152
Dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
EKO-RASZYN Sp. z o.o.
ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn
NIP 534-23-75-579

e-mail: ekoraszyn@ekoraszyn.pl
www.ekoraszyn.pl
Tel. /0 22/ 716 32 60
Fax. /0 22/ 716 32 61

NIP: 534 -23-75-579
REGON 141211087
wysokość kapitału zakładowego
1.250.000 PLN