

Raszyn, dnia 16 lutego 2017 r.

Inwestor: Pani
Katarzyna Czermak
ul. Kwiatów Leśnych 12
05-090 Laszczki

Pełnomocnik: Jednostka Projektowa „WODAR” Danuta Gajewska
Projektowanie, nadzory, kosztorysy w zakresie budownictwa
ul. Staszica 7, 05-500 Piaseczno

DT.7037/29/05/17

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA
do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej^{*)}**

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-RASZYN” Sp. z o.o. w odpowiedzi na wniosek z dnia 06.02.2017 r. (data wpływu 14.02.2017 r.) uprzejmie informuje, że istnieje możliwość zaopatrzenia w wodę budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w miejscowości Laszczki przy ul. Kwiatów Leśnych 12, gm. Raszyn, na działce ewidencyjnej numer 82/8, pod następującymi warunkami:

1. Budynek mieszkalny jednorodzinny na działce ewid. nr 82/8 można przyłączyć i zaopatrzyć w wodę z projektowanego przewodu wodociągowego PE-HD o średnicy DN 110 mm w ul. Kwiatów Leśnych.
2. Włączenie do sieci będzie możliwe po realizacji inwestycji przez Urząd Gminy Raszyn, odbiorze końcowym i przejęciu wodociągu do eksploatacji przez Przedsiębiorstwo.
3. Przedsiębiorstwo zapewni dostawę wody na cele socjalno-bytowe w ilości $q_{\max} = 0,7$ l/s, zgodnie z określonym we wniosku zapotrzebowaniem.
4. Przyłącze wodociągowe projektować z rur PE 100 na ciśnienie PN16 (SDR11) o średnicy nie większej niż DN 40 mm, z jednolitego odcinka przewodu.
5. Ilość dostarczanej wody dla budynku rozliczana będzie na podstawie wskazań wodomierza głównego. Za wodomierzem należy przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2002.
6. Przedsiębiorstwo warunkowo dopuszcza lokalizację zestawu wodomierza głównego w szczelnej studni wodomierzowej. Studnie wodomierzową projektować jako studnię włączającą ze stopniami do schodzenia i włazem żeliwnym o prześwicie co najmniej 600 mm. Studnię projektować z polietylenu z przejściami szczelnymi dostosowanymi do średnicy proj. przyłącza, o średnicy wew. min. DN 1000 mm. Na studni właz żeliwny klasy B125. Studnię wodomierzową projektować w terenach zielonych poza ciągami jezdniowymi. Studzienka wodomierzowa powinna być łatwo dostępna dla montażu, demontażu, obsługi, konserwacji oraz odczytu wskazań wodomierza oraz zabezpieczona przed napływem wód gruntowych i opadowych.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000296152
Dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego