


Rura osłonowa RO na przyłączy DN 40 mm



1. Skrzynka uliczna Ø 185 mm do zasuw.
2. Obudowa teleskopowa do zasuw.
3. Zasuwa kołnierzowa DN 50.
4. Proj. wodociąg PE-HD Ø 110 mm.
5. Kołnierz żeliwny Dn 50 mm z gwintem wewnętrznym 2".
6. Opaska pełna kołnierzowa Ø 110/50 mm.
7. Rura PE-HD Ø 50 mm.
8. Redukcja Ø 50/40 PE.
9. Proj. przyłączy wodociągowe Ø 40 PE-HD.
10. Rura osłonowa stalowa DN 100 mm.
11. Płazy poślizgowe PVC gr. 4 cm podtrzymujące- w odl. 1,5 m od siebie.
12. Uszczelnienie manszetą uszczelniającą.

NAZWA ZADANIA Przebudowa ul. Poziomkowej we wsi Rybie Gmina Raszyn			
INWESTOR Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA Biuro Inżynierskie Marcin Płużyński 05-600 Grójec, ul. Laskowa 5			
BRANŻA Sanitarna		FAZA PROJEKTU Projekt wykonawczy	
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Przemysław Zalewski		NUMER UPRAWNIEN MAZ/0247/POOS/11	PODPIS
SPRAWDZIŁ mgr inż. Małgorzata Świtkiewicz		NUMER UPRAWNIEN GP-III-7342/8/93	PODPIS
OPRACOWAŁ inż. Dariusz Walewski		NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
TYTUŁ RYSUNKU Schemat rury osłonowej na przyłączy Ø 40 mm			
DATA 03.2107	SKALA -	ARKUSZ 1/1	NUMER RYSUNKU W6