



UKŁAD SIECI TN-S
 OCHRONA OD PORAŻEŃ
 - SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

$P_i = 35,0\text{kW}$
 $k_j = 0,82$
 $P_s = 29,0\text{kW}$
 $I_o = 49,5\text{A}$

Kubaturowe Sp. z o.o. Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa REGON 380164709 , NIP 525 274 98 17 728 382 099, projektykubaturowe@gmail.com	
TEMAT: BUDOWA BUDYNKU STRAŻNICZY OSP WE WSI DAWIDY (GMINA RASZYN) WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.	
INWESTOR: Gmina Raszyn, Szkolna 2a, 05-090 Raszyn	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
ADRES: DZ. NR 91 i 93/2; JEDN. EWID. 142106_0 RASZYN; OBR. 142106_2.0001 DAWIDY	SKALA:
NAZWA RYS. SCHEMAT ROZDZIELNICZY GŁÓWNEJ 0,4kV R6nN	DATA: 10.2019
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	NR RYS. E-02
PROJEKTANT: ADAM KNIŻEWSKI NR UPR.: 1045/EL/86 W SPEC. INSTALACYJNEJ	
SPRAWDZAJĄCY: JANUSZ WARZECHA NR UPR.: ŁOD/0249/P00E/04 W SPEC. INSTALACYJNEJ	