



Uwagi:

1. Tablice 0,4kV RK zmontować w obudowie natynkowej o rozm. 3x18 mod. i stopniu ochrony min. IP44
2. W obudowie należy zapewnić min. 20% rezerwy modułowej
3. Tablice 0,4kV RK zasilić z rozdz. RGnN obw. 35

Kubaturowe Sp. z o.o.
 Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa
 REGON 380164709, NIP 525 274 98 17
 728 382 099, projektykubaturowe@gmail.com

TEMAT: BUDOWA BUDYNKU STRAŻNICZY OSP WE WSI DAWIDY (GMINA RASZYN) WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.	
INWESTOR: Gmina Raszyn, Szkolna 2a, 05-090 Raszyn	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
ADRES: DZ. NR 91 i 93/2; JEDN. EWID. 142106_0 RASZYN; OBR. 142106_2.0001 DAWIDY	SKALA:
NAZWA RYS. SCHEMAT ROZDZIELNICZY KOTŁOWNI 0,4kV RK	DATA: 10.2019
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	NR RYS. E-03.1
PROJEKTANT: ADAM KNIŻEWSKI NR UPR.: 1045/EL/86 W SPEC. INSTALACYJNEJ	
SPRAWDZAJĄCY: JANUSZ WARZECHA NR UPR.: ŁOD/0249/P00E/04 W SPEC. INSTALACYJNEJ	