



ROZDZIELNICA: RGnN

MINIMALNY STOPIEŃ OCHRONY: IP41
 KLASA OCHRONY: I kl.
 NAPIĘCIE ZNAMIONOWE: 415V, 50Hz
 WYKONANIE: STOJĄCE
 ZASILANIE: DÓŁ
 ODPLÝWY: DÓŁ
 WYSOKOŚĆ: 2200mm
 SZEROKOŚĆ: 600mm
 GŁĘBOKOŚĆ: 400mm
 KOLOR: RAL 7035

Wypozażenie

	Opis	Ilość
1	Rozłącznik główny 3P 100A,	1
2	Wyłącznik nadprądowy serii 15kA (1bieg), C10-2P	2
3	Wyłącznik nadprądowy serii 15kA (1bieg), B10	11
4	Wyłącznik różnicowoprądowy serii 10kA (2bieg), 0,03A, 25A, typ AC.	12
5	Dioda LED zielona U=230V moc. elewacji	3
6	Ogranicznik przepięć typ 3; 4P	4
7	Przełącznik impulsowy	2
8	Wyłącznik różnicowoprądowy serii 10kA (2bieg), 0,03A, 25A, typ AC.	1
9	Rozłącznik bezpiecznikowy R-303/16	6
10	Złączka listwowa zasilająca (N), (L), (PE) 1,5-06mm	48
12	Złączka listwowa zasilająca (N), (L), (PE) 10-25mm	4
13	-	-
14	-	-

Obudowa

	Opis	Ilość
1	Obudowa szafy rozdzielczej, IP min 41, 400V, stojąca, wys. x szer. x gł. 2200x600x400, cokół 200mm, stalowa. Wymiary rozdzielnicy stanowią propozycję ale wymaga się zastosowania optymalnych rozmiarów z zachowaniem 30% rezerwy miejsca na aparaturę zabezpieczającą, zaciski itp.	1

Kubaturowe Sp. z o.o.
 Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa
 REGON 380164709, NIP 525 274 98 17
 728 382 099, projektykubaturowe@gmail.com

TEMAT: BUDOWA BUDYNKU STRAŻNICZY OSP WE WSI DAWIDY (GMINA RASZYN) WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.	
INWESTOR: Gmina Raszyn, Szkolna 2a, 05-090 Raszyn	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
ADRES: DZ. NR 91 i 93/2; JEDN. EWID. 142106_0 RASZYN; OBR. 142106_2,0001 DAWIDY	SKALA:
NAZWA RYS: ROZDZIELNICA GŁÓWNA 0,4kV RGnN - WYGLĄD ORAZ ROZMIESZCZENIE APARATURY	DATA: 10.2019
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	NR RYS. E-03
PROJEKTANT: ADAM KNIŻEWSKI NR UPR.: 1045/EL/86 W SPEC. INSTALACYJNEJ	
SPRAWDZAJĄCY: JANUSZ WARZECHA NR UPR.: ŁÓD/0249/P00E/04 W SPEC. INSTALACYJNEJ	