













LEGENDA:

-  CZUJKA OPTYCZNO-TEMPERATUROWA (O2T)
SMOKE-HEAT DETECTOR (O2T)
-  CZUJKA OPTYCZNO-TEMPERATUROWA (O2T) ZE WSK. ZADZ.
SMOKE DETECTOR ABOVE SUSPENDED CEILING, WITH REMOTE INDICATOR
-  RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
MANUAL CALL POINT
-  RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY ZEWNĘTRZNY
MANUAL CALL POINT EXTERNAL
-  MODUŁ MONITORUJĄCO-STERUJĄCY FCT LP
MONITORING-CONTROL MODULE FCT LP
-  DETEKTOR CZUJKI ZASYSAJĄCEJ
ASPIRATING SMOKE DETECTOR
-  SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY
ACOUSTIC ALARM SIGNALLING DEVICE
-  SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY ZEWNĘTRZNY
ACOUSTIC ALARM SIGNALLING DEVICE EXTERNAL
-  CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
FIRE ALARM SYSTEM CONTROL PANEL
-  ZASILACZ BUFOROWY 24 VDC
24 VDC BUFFERED POWER SUPPLY UNIT
-  PĘTLA DOZOROWA YnTKSYekw 1x2x0,8
DETECTION LOOP YnTKSYekw 1x2x0,8
-  LINIA STERUJĄCA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ E90 HDGs PH90 2x1,5
E90 FIRE RESISTANT CONTROL LINE HDGs PH90 2x1,5

Kubaturowe Sp. z o.o. Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa REGON 380164709, NIP 525 274 98 17 728 382 099, projektykubaturowe@gmail.com		
TEMAT: BUDOWA BUDYNKU STRAŻNICZY OSP WE WSI DAWIDY (GMINA RASZYN) WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.		
INWESTOR:	Gmina Raszyn, Szkoła 2a, 05-090 Raszyn	BRANŻA:
ADRES:	DZ. NR 91 i 93/2, JEDN. EWID. 142106 0 RASZYN; OBR. 142106 2.0001 DAWIDY	ELEKTRYCZNA
NAZWA RYS.	SCHEMAT SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ SSP	SKALA:
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	DATA:
PROJEKTANT:	ADAM KNIZEWSKI NR UPR.: 1045/EL/86 W SPEC. INSTALACYJNEJ	NR RYS.
SPRAWDZAJĄCY:	JANUSZ WARZECHA NR UPR.: 400/0249/P00E/04 W SPEC. INSTALACYJNEJ	T-01