



SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ Ø 1200mm



kinety zgodnie z rysunkiem szczegółowym



1. Podsypka piaskowa gr 10 cm
2. Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr 20cm
3. Dennica z kinetą monolityczną
8. Wykonana jako jednolity odlew z betonu samozagęszczającego wraz z otworami . Wysokość kinety min. 3/4 średnicy kanału - kinety wg rys. szczegółowego
4. Przejścia szczelne systemowe w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki wklejanej w gniazdo w ścianie dennicy lub gniazda na rurę z uszczelką na bosym końcu.
5. Połączenie elementów studni przy pomocy uszczelki gumowej i pasty poślizgowej
6. Kręgi betonowe wibroprasowane.
7. Szerokie (podwójne) szczeble złączowe w kolorze żółtym, montowane w zakładzie prefabrykacji.
- Klasa I wytrzymałości szczebli złączowych kod MSS
- Układ stopni drabinkowy, w rozstawie pionowym 250mm.
- Konstrukcję stopnia stanowi rdzeń stalowy w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.
- (alternatywnie żeliwne stopnie złączowe).
8. Pokrywa odciążająca wykonana z betonu SCC jako monolityczny odlew w kształcie pierścienia odciążającego i pokrywy, alternatywnie pokrywa + pierścień odciążający
9. Pierścienie prefabrykowane regulacyjne z uszczelnieniem betonowe lub tworzywowe.
10. Właz żeliwny D400 bezzawiasowy nieryglowany, wentylowany, luźny
11. Opcjonalna izolacja elementów betonowych, przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3
12. Podbudowa z betonu B15 wys. 20cm dylatować ze ścianą studni np. taśmą dylatacyjną

UWAGA:

Elementy betonowe wykonane w oparciu o normę PN-EN 1917:2004.
Klasa betonu C35/45,
wodoszczelność min. W6,
mrozoodporność F150,
nasiąkliwość do 6%.

PRACOWNIA PROJEKTOWA  Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o. 15 - 274 Białystok, ul. Waszyngtona 24 m.197 email: biuro@komi.net.pl biuro@komi.net.pl tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09		Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o. 15 - 274 Białystok, ul. Waszyngtona 24 m.197 email: biuro@komi.net.pl biuro@komi.net.pl tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09	
SKALA:	NAZWA RYSUNKU:		NR RYSUNKU:
-	SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ Ø1200		B
OBIEKT:	Przebudowa ul. Waryńskiego (odc. od posesji nr 4a do ul. Trakt Grocholski) w miejscowości Nowe Grocholce.		DATA: VI 2018
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA:	PROJEKTANT:	PODPIS:	-
SANITARNIA:	Marek Baranowski BI.103/76, BI.203/75, BI.203/86 w spec. instal.- inżynierskiej w zakresie sieci i instal. sanitarnych PPR.18. Marta Walczyńska PCL.0142/POCS/13 w spec. instal.-inżynierskiej w zakresie sieci i instal. sanitarnych PPR.18. Roman Antypluk		
Współpraca:	PPR.18. Roman Antypluk		