


WYKOP DO WCIĘCIA

G7


RZUT



NALEŻY WYKONAĆ UMCOCNIENIE ŚCIAN
WYKOPU ZGODNIE Z PRZEPISAMI

ROZCIĘCIE I POŁĄCZENIE GAZOCIĄGU
WYKONA ZAKŁAD GAZOWNICZY
KSZTAŁTKI DO POŁĄCZENIA DOSTARCZY
WYKONAWCA PRZEBUDOWY GAZOCIĄGU
- TRÓJNIK SIODŁOWY ELEKTROOPOROWY
Ø 63/25/63 mm - SZT.1

PRZEKRÓJ



Pracownia Projektowa **KOMI Sp. z o.o.**
15 - 274 Białystok, ul. Waszyngtona 24 m.197
email: biurokomi@gmail.com
biuro@komi.net.pl
tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09

SKALA:	NAZWA RYSUNKU:	NR RYSUNKU:
-	WYKOPY DO WCIĘCIA	4.2
OBIEKT:	Przebudowa ul. Waryńskiego (odc. od posesji nr 4a do ul. Trakt Grocholiński) w miejscowości Nowe Grocholice.	DATA: VI 2018
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA:	PROJEKTANT	PODPIS
SANITARNA	Marek Baranowski BU/103/16, BU/203/15, BU/373/89 w spec. instal- inżynierskiej w zakresie sieci i instal. sanitarnych mgr inż. Marta Walczyńska PDL/0142/POOS/13 w spec. instal. inżynierskiej w zakresie sieci i instal. sanitarnych mgr inż.	
Współpraca:	Roman Antypluk	